

INOMHUSLUFTSGRUPPENS AGENDA

Tid: onsdag 18.3.2025 kl.8.30-09.40

Plats: Smedjan/Teams

- Deltagare:**
- Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
 - Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
 - Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
 - Catharina Lindström, fastighetschef,
 - Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
 - Henri Tolvanen
 - Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
 - Timo Tenhunen, timmerman
 - Camilla Flinck, städchef
 - Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig/teams

 - Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
 - Johanna Holmberg, hälsoinspektör
 - Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnas och Marcus Julin redogjorde för resultaten i EHS konditionsgranskning.

2. Förra mötets PM

Godkändes.

3. Objekt där undersökningar pågår/tutkimuksia meneillään

- **EHS:** Utvidgad konditionssyn

Aktuellt: Informationstillfälle ordnas för personal och vårdnadshavare efter att vi fått bekräftat när Sweco Finland Oy kan komma och berätta om rapporten.

- **Blombergska(museet)** Selvittely meneillään mitkä venttiilit museovirasto hyväksyy sinne asetettaviksi. Tila ei ole optimaalinen konttoritilaksi mutta käytetään rajoitetun ajan ja henkilökuntaa on ohjeistettu välttämään turhaa oleskelua tilassa.
Perussiivous tehdään 25.3.25
- **Leira:** Charlotta Lindström on yhteydessä omistajaan sisäilmaan liittyvistä asioista.
- **KYK B-talo,** Jatkuva sisäilma mittaaminen ja siinä ei poikkeavuuksia. Teknisentyön, kärsityn ja kotitaloustyön tiloja vaikeasti siivottavia tavaramäärien takia. Lehtipuut pitäisi poistaa (tekninen työ) ja kankaat/langat pitäisi säilyttää kannellisissa laatikoissa pölyn takia

4. Objekt där reparationsplanering pågår

-

5. Objekt där reparationer pågår

- **Björkebol** tamburen förvaras våta kläder och torkskåpen surrar för fullt. Fukten sprider sig till närliggande utrymmen. En luftrenare och ventil ut sätts i utrymmet för att få bort fukten. Luftvärmepump installeras i annat utrymme.

Aktuellt: Ventilen installerad och möjlighet att koppla utrymmet till maskinell ventilation utreds. Värmekurvan i det ”kalla” utrymmet justerad och fristående värmare kan kopplas på vid behov.

6. Objekt under uppföljning

- **Ekenäs ungdomsgård:** kontor i nedre våningen, kontor i övre våningen samt gymnastiksal, dålig luftkvalitet. Observerat 1.11-7.12.2024 då nya ventilationen varit på.

Aktuellt: Ventilationen putsad, mätt och efter städning gjord. Kan vara dammpartiklar som ännu finns i luften efter stora reparationer. Läget följes med.

7. Övriga ärenden

- Inomhusluftens sammansättning/arbete, uppdatering, IMS-process

Aktuellt: Ordförande presenterade en uppdatering som alla inom gruppen bör kontrollera och godkänna senast 27.1.25 **Klart?**

- **Hundar/ djur i stadens fastigheter.** Remitterades

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.09.40

/ Yvonne Carlberg